

Серия **RU** № **0370919**

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, дом 58/173.

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10AD61, дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017г.
Телефон: +7(863)200-83-73, адрес электронной почты: os@rostcs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛХАРТ».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 350000, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица имени Митрофана Седина, дом 145/1, помещение 11.

Основной государственный регистрационный номер 1172375022984.

Телефон: 8 (800) 775-46-82, адрес электронной почты: info@elhart.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛХАРТ».

11. Адрес места осуществления деятельности: _____

11. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 353210, Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, дом 401В/1.

Низковольтные комплектные устройства серий: ШУ, ШД, ША, ШО, ШС, ШП, ШР, ШРС согласно приложению № 1 на одном листе (бланк № 0867337).

Продукция изготовлена в соответствии с «Низковольтные комплектные устройства. Технические условия»
ТУ 27.12.31-002.1224.1227.2022

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8537 10 980 0

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011),
Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

- Протоколов испытаний № 0136-08-23 от 15.03.2023г., № 0148-44-23 от 20.03.2023г., выданных Испытательным центром электрооборудования Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ME22;

- Акта о результатах анализа состояния производства № 0177/ТР-23 от 10.03.2023г.

Схема сертификации 1с.

Обозначение и наименование стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов согласно приложению № 2 на одном листе, бланк № 0867338. Срок службы, условия и срок хранения указаны в эксплуатационной документации, прилагаемой к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.03.2023

ПО 20.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Дитлер Яна Юрьевна

(F.I.O.)

Кручинина Елена Евгеньевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01200/23

Серия **RU** № **0867337**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Низковольтные комплектные устройства: ШУbb-cc-dddd-eeff-gg, ШД-cc-dddd-eeff-gg, ША-cc-dddd-eeff-gg, ШО-cc-dddd-eeff-gg, ШС-cc-dddd-eeff-gg, ШП-cc-dddd-eeff-gg, ШРС-cc-dddd-eeff-gg, где bb – число от 01 до 99, обозначающее тип изделия¹⁾; cc – число от 01 до 99, обозначающее порядковый номер изделия²⁾; dddd – число от 0001 до 1000, обозначающее значение номинального потребляемого тока, А³⁾; ee – число, обозначающее значение номинального напряжения питания силовой цепи (согласно таблице 1); ff – число, обозначающее значение номинального напряжения питания цепей управления (согласно таблице 1); gg – число, обозначающее условия эксплуатации (согласно таблице 2).

Таблица 1 – Номинальное напряжение питания.

Число (ee, ff)	Значение номинального напряжения питания, В	Число (ee, ff)	Значение номинального напряжения питания, В
Переменный ток		Постоянный ток	
01	230	21	24
02	380	22	12
03	110	23	36
04	220	24	48
05	400	25	60
06	440	26	110
07	660	27	220

Таблица 2 – Условия эксплуатации⁴⁾

Число (gg)	Значение температуры окружающей среды, °С
01	от минус 5 до плюс 40 (нормальные условия)
02	от минус 10 до плюс 40
03	от минус 20 до плюс 50
04	от минус 10 до плюс 35
05	от минус 30 до плюс 30
06	от 0 до плюс 50
07	от 0 до плюс 55
08	от минус 15 до плюс 40
09	от 0 до плюс 30
10	от 0 до плюс 40
99	Прочие значения

Примечание:

- 1) Тип указывается только для серии ШУ;
- 2) Указывается порядковый номер НКУ в серии;
- 3) Значение тока записывается без дробной части с округлением в большую сторону. Например, при токе 6,3 А записывается 0007;
- 4) Особые условия эксплуатации касаются температурного исполнения НКУ. Остальные условия для всех шкафов соответствуют нормальным условиям по ГОСТ IEC 61439-1-2013.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

для
СЕРТИФИКАТОВ
М.П.

Дитлер Яна Юрьевна

(Ф.И.О.)

Кручинина Елена Евгеньевна

(Ф.И.О.)

