



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИП-Сервис»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 350000, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица имени Митрофана Седина, дом 145/1

Основной государственный регистрационный номер: 1022301196268

Телефон: +7 (861) 255-97-54

Адрес электронной почты: cert@kipservis.ru

в лице руководителя отдела маркетинга Старикова Иван Ивановича (доверенность № 35 от 20.10.22)

заявляет, что автоматические выключатели в литом корпусе серии СВРЕ исполнений: СВРЕ-21, СВРЕ-22, СВРЕ-23, СВРЕ-24; автоматические выключатели для защиты двигателя серии МСР исполнений: МСР-1, МСР-2.

Изготовитель Changcheng Electrical Group Zhejiang Technology Co., Ltd.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, DianHou Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang

Продукция изготовлена в соответствии с

Директивой 2011/65/EU (RoHS) «Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании», директивой 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8536 20 100 7, 8536 20 900 7

Серийный выпуск

соответствует требованиям

технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»,

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний: №№ 060710ПИ-2022, 070710ПИ-2022 от 07.10.2022, выданных испытательной лабораторией «Состав37» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор» (регистрационный номер аттестата аккредитации: № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.008);

№№ 004-10-22/12-ЦТ, 005-10-22/12-ЦТ от 06.10.2022, выданных испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор» (регистрационный номер аттестата аккредитации: № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007);

руководств по эксплуатации, паспортов.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016 «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии», подраздел 7.3 ГОСТ ИЕС 60947-2-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели», подраздел 7.3 ГОСТ ИЕС 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила».

Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделиям

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.11.2027 включительно.


(подпись)



Стариков Иван Иванович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.59107/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.11.2022